



W.1-... w...
+ strona www. y

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.8.4.2014.AG

Opole, dnia 23.09.2014

2014 -09- 29

WPLYNEŁO
L. dz. 50/09/14

Ocena bieżąca jakości wody

W związku z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdania z dnia 17.09.2014 r. nr 1297/W/N/OL/14 z badania jakości wody z dnia 15.09.2014 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu **na wodociągu publicznym w Kadłubie Turawskim** stwierdza się, że woda w zakresie monitoringu kontrolnego **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu. Próbkę zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz oznaczenia fizyko-chemiczne.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opolu
Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Bogusława Korczyńska Rożek

Załączniki:

- Sprawozdanie nr 1297/W/N/OL/14


Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. 1go Maja 5
46-045 Kotórz Mały

Do wiadomości:

1. a/a

Sprawę prowadzi Agata Gosławska



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
POWIATOWA Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

22 WRZ. 2014

Wpłynęło dnia

Sprawozdanie z badań próbek wody nr 1297/W/N/OL/14

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
45-018 Opole ul. Krakowska 51

POCHODZENIE PRÓBK: wodoc. publ. Kadłub Turawski
Bierdzany - Przedszkole

PRÓBKOBIORCA: st. asystent A.Gosławska – Prac. Oddz. HK PSSE Opole

Dokument: Protokół z dnia 15.09.2014 r.

Metoda pobrania próbek: PN-EN ISO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2003

powód pobrania: harmonogram na wrzesień 2014

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 15.09.2014 r.

Badania rozpoczęto: 15.09.2014 r. **Badania zakończono:** 17.09.2014 r.

Kod próbki: 5743

Numer sprawy: BC.9052.4.1.2014.EP

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Mętność ^A NTU	PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005	0,05	1 NTU
Barwa mgPt/l	PN-EN ISO 7887: 2012	5	-
Zapach	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	z 0 akceptowalny	-
Smak	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	-
Odczyn (pH) ^A	PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	6,9	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna ^A właściwa w temp. 25°C μS/cm	PN-EN 27888: 1999	253 temp. pomiaru 18,7°C	2 500
Amoniak (amonowy jon) ^A mg/l	PN-C-04576-4: 1994 z wyłączeniem 6b	< 0,04	0,50

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Bakterie grupy coli w 100 ml ^A jtk	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0
Escherichia coli w 100 ml ^A jtk	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak „A”) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku „A”).

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz. U. nr 61, poz. 417 (z późniejszymi zmianami).

„<” – uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 17.09.2014 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca,

a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

Autoryzował

Asystent

Gaj
mgr Justyna Gaj

Kierownik Pracowni

Pawlik
mgr Elżbieta Pawlik