



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OPOLU

03 MAR. 2015

Sprawozdanie z badań próbek wody nr 208/W/N/OL/15

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Wpłynęło dnia
Liczba: 45-018 Opole ul. Krakowska 51

POCHODZENIE PRÓBKII: wodoc. publ. Kadłub Turawski
Kadłub Turawski - SUW

PRÓBKOBIIORCA: st. asystent A. Gosławska – Prac. Oddz. HK PSSE Opole

Dokument: Protokół z dnia 24.02.2015 r.

Metoda pobrania próbek: PN-EN ISO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2003

powód pobrania: harmonogram na luty 2015

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 24.02.2015 r.

Badania rozpoczęto: 24.02.2015 r. Badania zakończono: 25.02.2015 r.

Kod próbki: 708

Numer sprawy: LBW.9052.1.2015.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Mętność ^A	JEDNOSTKA PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005	0,56	1 NTU
Barwa	NTU PN-EN ISO 7887: 2012	5	-
Zapach	mgPt/l PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	z 0 akceptowalny	-
Smak	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	-
Odczyn (pH) ^A	PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	7,1	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna ^A właściwa w temp. 25°C	μS/cm PN-EN 27888: 1999	250 temp. pomiaru 14,0°C	2 500
Amoniak (amonowy jon) ^A	mg/l PN-C-04576-4: 1994 z wyłączeniem 6b	< 0,04	0,50

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 208/W/N/OL/15

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Bakterie grupy coli w 100 ml ^A jtk	PN-EN ISO 9308-1: 2004 + Apl:2005 + AC: 2009	0	0
Escherichia coli w 100 ml ^A jtk	PN-EN ISO 9308-1: 2004 + Apl:2005 + AC: 2009	0	0

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak „A”) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku „A”)

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz. U. nr 61, poz. 417 (z późniejszymi zmianami).

„<” – uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 26.02.2015 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

Autoryzował

Starszy Asystent

Starszy Asystent

mgr Małgorzata Smolińska

mgr Sławomir Kowalczyk