



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOŁU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole  
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: [sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl) [www.gov.pl/web/psse-opole.pl](http://www.gov.pl/web/psse-opole.pl)

HK.90820.8.8.2024.AS

Opole, **16 -04- 2024**  
**WiK Turawa**

**2024 -04- 23**

**W P L Y N Ę Ł O**

L. dz. ....

## Ocena jakości wody w I kwartale 2024 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Wodociąg i Kanalizację Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa na **wodociągu publicznym Kadłub Turawski** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

W analizowanym okresie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mętność.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Kadłub Turawski obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Kadłub Turawski, Bierdzany, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligotę Turawską oraz Turawę – Jezioro Duże stroną północną.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2024r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

### Otrzymuje:

1. WiK Turawa Sp. z o.o.  
ul. Opolska 43, 46-045 Turawa

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Turawa  
ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
2. a/a

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny**

*mgr Marzena Nanowska-Geisler*