



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505
e-mail sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole>

OT
L

HK.90820.8.18.2024.JF

Opole,

10 -10- 2024

WiK Turawa

2024 -10- 16

Ocena jakości wody w III kwartale 2024 r.

L. dz. WPLYNELO
wik/1011/2024

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Wodociągi i Kanalizację Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa na wodociągu publicznym Kadłub Turawski stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Kadłub Turawski obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Kadłub Turawski, Bierdzany, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligotę Turawską oraz Turawę – Jezioro Duże stroną północną.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2024 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Otrzymuje:

1. WiK Turawa Sp. z o.o.
ul. Opolska 43
46-045 Turawa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Turawa
ul. Opolska 39 c
46-045 Turawa
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
mgr Marzena Nanowska-Geisler