



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-opole>

HK.90820.8.21.2024.JF

Opole,

20-11-2024

DECYZJA nr 219/HK/2023

Na podstawie art. 27 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 § 1, art. 107 §1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), § 21 ust. 1 pkt 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz w oparciu o wyniki badań wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w dniu 18.11.2024 r. z wodociągu publicznego Kadłub Turawski, zarządzanego przez WiK Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 20.11.2024 r. nr 1872.1/W/N/OL/24 i nr 1873.1/W/N/OL/24 z badań próbek wody pobranych w dniu 18.11.2024 r. z wodociągu publicznego Kadłub Turawski zarządzanego przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Kadłub Turawski ze względu na obecność bakterii grupy coli

nakazuje:

1. doprowadzić jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Kadłub Turawski w zakresie bakterii grupy coli do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.);
2. prowadzić dezynfekcję wody;
3. poinformować w skuteczny sposób mieszkańców o przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) poprzez umieszczenie komunikatów o jakości wody;
4. przedstawić planowane działania naprawcze i wskazać planowany termin poboru próbek wody po zakończonych działaniach naprawczych;
5. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane laboratorium w tym zakresie.

Decyzja w pkt. 1,2,3 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Termin wykonania pkt. 4 ustala się na 22.11.2024 r.

Termin wykonania pkt. 5 ustala się na 20.12.2024 r.

Uzasadnienie:

W dniu 18.11.2024 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi pobrano próbki wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Kadłub Turawski zarządzanego przez WiK Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa.

W próbkach pobranych w przedszkolu w Zakrzowie Turawskim i w budynku stacji paliw w Bierdzanach stwierdzono bakterie grupy coli, odpowiednio – 3 jtk/100 ml z przedziałem ufności 1-10 jtk/100 ml i 2 jtk/100ml z przedziałem ufności 0-8 (sprawozdania z dnia 20.11.2024 r. nr 1872.1/W/N/OL/24 i 1873.1/W/N/OL/24).

Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia stanowi naruszenie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). W związku z wyżej opisanym przekroczeniem i przy jednoczesnym braku obecności w wodzie do spożycia *Escherichia coli* i Enterokoków stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu publicznego Kadłub Turawski zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 w/w rozporządzenia.

Bakterie grupy coli są uznawane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do spożycia. Nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie, a stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na bakterie grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z w/w faktami stwierdzono, że woda w wodociągu publicznym Kadłub Turawski nie nadaje się bezpośrednio do spożycia. Zarządzający wodociągiem musi podjąć zdecydowane i natychmiastowe działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Kadłub Turawski pod kątem bakteriologicznym do przepisów określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Równocześnie należy przekazać mieszkańcom informację o jakości wody, która oprócz danych o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych oraz związanych z nimi zagrożeniami powinna zawierać zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzi. Należy poinformować ludzi o konieczności przegotowania wody z kranu przed spożyciem (2-3 minuty w otwartym naczyniu), o używaniu do mycia naczyń kuchennych, warzyw i owoców wyłącznie wody przegotowanej oraz o możliwości używania wody z wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych tj. mycia podłóg, splukiwania toalet. Przywołane powyżej postępowanie -

dezynfekcja termiczna wody ma służyć w tym przypadku ochronie zdrowia ludności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i niemowląt.

O wykonaniu działań naprawczych należy zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, przedstawiając wyniki badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 757).

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając interes strony, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Stroną zobowiązaną do wykonania decyzji jest Prezes Zarządu Spółki Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa).

Wnieście odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku nałożonego decyzją w pkt. 1,2,3 zgodnie z art. 130 § 3 k.p.a.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

Załączniki:

1. Sprawozdania nr 1872.1/W/N/OL/24 i 1873.1/W/N/OL/24

Otrzymuje:

1. WiK Turawa Sp. z o.o.,
ul. Opolska 43, 46-045 Turawa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Turawa
ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
2. OPWIS, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
3. a/a



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny**
mgr Marzena Nanowska-Geisler